

COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI

Roma, 15/12/2021

Prot. n. 185 AM/cc

POS. N. 0118/2021

PARERE FAVOREVOLE N. 87/2021

Al Comune di Sorbolo Mezzani
Piazza Libertà 1
43058 SORBOLO MEZZANI (PR)

e, p.c. All'Istituto per il Credito Sportivo
Via Giambattista Vico, 5
00196 ROMA

Al Comitato Regionale del C.O.N.I.
Via S. Felice 99
40122 BOLOGNA

Al Delegato Provinciale del C.O.N.I.
SEDE

Al Tecnico Regionale per
l'impiantistica Sportiva
c/o C.O.N.I. Regionale
SEDE

OGGETTO: COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (PR) – Realizzazione di un campo da calcio in Via Unità d'Italia da finanziarsi interamente con l'Istituto per il Credito Sportivo.

Richiesta di parere pervenuta in data 17/11/2021.

Nell'ambito dei compiti demandati al CONI dal R.D.L. n. 302 del 02/02/1939 e s.m.i., dal D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 richiamate anche dal D.M. Interni 18/03/96 e s.m.i., in accordo con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 517/87, la Commissione Impianti Sportivi del CONI è chiamata a esprimere pareri, tenendo conto, tra l'altro, delle vigenti normative inerenti la sicurezza, la funzionalità, l'igiene, l'accessibilità ai disabili degli impianti sportivi, nonché dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.



In particolare la Commissione è chiamata ad esprimere pareri in linea tecnico-sportiva su progetti di costruzione, acquisto, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi e loro accessori, come meglio specificato nel Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1470 del 03/07/2012.

I pareri vengono espressi facendo riferimento in particolare alle Norme CONI vigenti.

La Commissione Impianti Sportivi, nella seduta del 15/12/21, presa visione della richiesta in oggetto, ha espresso

PARERE FAVOREVOLE N. 87 / 2021

sul seguente tipo di intervento:

- campo da calcio m 105,00 x 65,00 in erba artificiale;
- spogliatoi e servizi igienici atleti, istruttori/giudici;
- locale primo soccorso atleti;
- palestra muscolazione h m 3,00 – superficie mq 94,00;
- locali tecnici, depositi;
- impianti tecnologici;
- sistemazioni generali.

a condizione che:

1. i cancelli previsti sul campo siano posizionati in modo da non invaderne le fasce di rispetto;
2. il wc del locale primo soccorso atleti sia reso accessibile agli utenti D.A.; si segnala che il locale primo soccorso dovrà essere ad uso esclusivo e non coincidere con il locale antidoping;
3. gli spazi doccia degli spogliatoi atleti siano resi conformi alle indicazioni delle Norme CONI, con relativi spazi antistanti.

La Commissione esclude dal parere la presenza di spettatori e le relative strutture e fa presente che le eventuali future aree destinate al pubblico non appaiono funzionali, in particolare relativamente alla presenza di interferenze dei percorsi degli spettatori locali e di quelli ospiti.

Il presente parere non costituisce in alcun modo surroga, deroga o sanatoria di qualsivoglia eventuale mancato adempimento posto a carico del richiedente o spettante alle competenze di altri Organi od Enti.



Il parere è riferito esclusivamente alla funzionalità sportiva degli impianti e non attiene, quindi, ad altri aspetti, in particolare a quelli relativi alla opportunità o convenienza dell'intervento, ovvero alla congruità dei relativi costi.

Il carattere favorevole del presente parere è condizionato al rispetto integrale delle prescrizioni in esso riportate, alle quali occorrerà attenersi nelle successive fasi di realizzazione dell'opera.

Le eventuali prescrizioni inerenti le competenze dei Ministeri ed Enti rappresentati all'interno della Commissione Impianti Sportivi, sono da ritenersi di natura generale e non limitative delle valutazioni di ulteriori Commissioni e/o Organismi Tecnici di Controllo afferenti agli stessi Ministeri e/o loro estensioni.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Scionti

Allegati: contatti CIS

Contatti Commissione Impianti Sportivi

| | |
|---------------------------------------|--|
| Presidente: | Ing. Vincenzo Scionti |
| Responsabile dell'istruttoria: | Arch. Attilio Magni |
| Segretario: | Geom. Valerio Funghi |
| Segreteria: | Sig.ra Carla Cruciani |
| e-mail: | cis@coni.it |
| Sito Internet: | http://cis.coni.it |
| Telefono: | +39 06 3685 7530 – 7452 |
| Fax: | +39 06 3272 3772 |
| Indirizzo: | CONI - Commissione Impianti Sportivi Stadio Olimpico - Curva Sud – II Piano – Stanze 262 / 264 / 265 / 267 - 00135 Roma |