

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PARMA

Ufficio Prevenzione incendi
com.parma@cert.vigilfuoco.it

Spett.le SUAP
Sorbolo Mezzani

Al Sindaco del Comune di Sorbolo Mezzani
e p.c. COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
DONELLI SIMONE
simone.donelli@geopec.it

rif.prot. SUAP n° «»

Oggetto: **Pratica VV.F. n° 103107**
Valutazione Progetto, Parere di approvazione.
Ditta COMUNE DI SORBOLO MEZZANI sita in PIAZZA LIBERTA' 1, 43058
Sorbolo Mezzani

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 16103 del 09/11/2021 per le seguenti attività soggette:

65.2.C	Locali di spettacolo con capienza superiore a 200 persone
--------	---

valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario Vincenzo Panno, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla conformità dello stesso, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono:

Siano fatti salvi i diritti di terzi.

Si richiama inoltre che:

- 1) La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite. Eventuali varianti al medesimo dovranno essere sottoposte allo scrivente Comando, in forma progettuale, a preventiva approvazione ai fini della sicurezza, prima della loro realizzazione. Fanno eccezione le modifiche che non comportino aggravio delle condizioni di sicurezza ai sensi dell'art 4 comma 7 del DM 7 agosto 2012;
- 2) Per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescritto, dovrà essere comunque integralmente attuato quanto disposto da: D.M. 18-03-1996 e circ. M.I. 1324 del 07-02-2012.
- 3) Gli impianti dovranno essere installati a regola d'arte, nel rispetto delle norme di buona

tecnica (in particolare, le norme CEI, UNI-CIG, UNI), in conformità a quanto previsto dalla L. 186/68, dal DPR 462/2001 e dal D.M. n° 37 del 22/01/2008 (G.U. n. 61 del 12/03/2008) come dovrà risultare dalle certificazioni tecniche;

4) Gli impianti di protezione attiva contro l'incendio devono essere progettati, realizzati e mantenuti, così come definiti nella regola tecnica in conformità al DM 20 dicembre 2012.

Al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comando, istanza, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006 n. 139 mediante segnalazione certificata di inizio attività.

Tale istanza dovrà essere redatta e corredata in conformità a quanto previsto dal D.M. 07/08/2012 (art. 4 ed allegato II).

Il Comando VV.F. rilascerà all'interessato una ricevuta dell'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Si precisa che la visita tecnica sarà effettuata per le attività di cui all'allegato I categoria C del D.P.R. 151/11, e a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate per le attività di cui all'allegato I categorie A e B del succitato D.P.R.

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del D.P.R. 151/11 possono richiedere al Comando l'effettuazione delle visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di sopralluogo è quella prescritta dall'Allegato II al D.M. 07/08/2012.

Detta documentazione, deve essere redatta sui modelli Ministeriali, disponibili sul sito www.vigilfuoco.it, ed essere presentata completa, fascicolata e numerata.

**Il Funzionario Istruttore
DVD Dott. Ing. Vincenzo Panno**

**Per IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott.Ing. GIANFRANCO TRIPI**

IL VICECOMANDANTE VICARIO

Dott. Ing. VINCENZO PANNO

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge