



Spettabile  
**Comune di Sorbolo Mezzani**  
Alla c/a dell'Ing. Valter Bertozzi e  
Rossella Coccoi  
PEC  
protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it

**OGGETTO: Procedimento unico per l'autorizzazione alla realizzazione di nuovo campo da calcio in località Mezzano Inferiore, in variante alla pianificazione urbanistica vigente. Parere di competenza con prescrizioni.**

Con riferimento alla Vostra richiesta prot. n. 17257 in data 30/12/2021, valutata la documentazione tecnica allegata, relativa alle matrici di competenza consortile (parte idraulica), con la presente si comunica che nulla osta alla costruzione del nuovo impianto sportivo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Il progetto, dal punto di vista idraulico e di invarianza, non ha impatti significativi sul territorio circostante e non necessita di sistemi di laminazione delle acque meteoriche. Risulta quindi sufficiente il sistema di drenaggio indicato (scolina esistente) verso la rete di scolo Consortile, purché si preveda l'adeguamento dello stesso mediante risezionamento.

Nel punto di innesto sul canale Consortile denominato "Scolo Cantarane", si dovrà prevedere una valvola a "clapet" al fine di evitare eventuali rigurgiti derivanti dalle piene della rete consortile principale.

Per gli aspetti di carattere ambientale generale prescriviamo l'innalzamento dei fabbricati di servizio rispetto al piano campagna di almeno 50 cm, mentre è già previsto il collettamento delle acque reflue verso il sistema fognario pubblico.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Ing. Fabrizio Useri



P.A. Arduini Luigi  
Ing. Nicola Mammi  
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni  
Email [larduini@bonifica.pr.it](mailto:larduini@bonifica.pr.it)  
Pec [concessioni@pec.bonifica.pr.it](mailto:concessioni@pec.bonifica.pr.it)  
Tel 0521381315-3346865487